

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	27-06-2014 11:35	P	El logo Bomberos de Chile puede ser a través de un auto adhesivo.
			Si, de alta resistencia
2	27-06-2014 13:41	P	En el punto 10 de las bases técnicas se señala que "...el sistema debe tener manómetro de presión de salida a los cilindros ERA...". Como se trata de un sistema de cascada conectado directamente a la estación de llenado la cual ya cuenta con su propio manómetro de presión de entrada, resultaría innecesario otro manómetro de presión de salida en la cascada. Favor confirmar si se debe duplicar el manómetro.
			Si, debe tenerlo

