

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 24-2014 Mangueras
1	09-11-2014 21:45	P	¿Pueden entregarse muestras de color rojo para cada modelo solicitado indicando claramente en la oferta que la manguera de 75mm es amarilla y la de 45mm roja? El color no afecta el producto o su precio.
		R	Si, solo para la muestra.
2	09-11-2014 21:49	P	Respecto a la definición de tolerancia de las mangueras, ¿Sólo se permite un máximo de 5% de tolerancia para "abajo" de los 300/600/900, evaluando correctamente aquellas ofertas que entreguen mayor resistencia a dicho mínimo?
		R	Ver Aclaración.
3	09-11-2014 21:52	P	¿Debe proporcionarse certificado de cumplimiento de norma para las coplas Storz?
		R	Será materia de la oferta
4	09-11-2014 21:53	P	¿Que aspectos mide/evalúa el protocolo de ensayo del item 1e?
		R	El protocolo de ensayo estará disponible junto a las respuestas a las consultas.