

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 26/2014 Detector Fuga
1	05-12-2014 20:52	P	Los detectores de gases deben ser del tipo intrínsecos o para ambientes explosivos bajo certificación por ATEX?
			No, bajo certificación UL o CE
2	07-12-2014 13:47	P	¿Lo que quieren son sólo TIF o aceptarían multigases?
			Solo para medir atmosferas explosivas
3	09-12-2014 1:32	P	Se indica que debe de contar con caja plástica. Solicitamos se permita proporcionar equipo con bolso de transporte y protección o caja plástica.
			Se aceptará con bolso de transporte y protección o caja plástica.
4	09-12-2014 9:46	P	¿Debe contar con pantalla?
			No.
5	09-12-2014 9:46	P	¿Debe indicar el nivel de LEL?
			Es lo que queremos medir, por medio de alarma audible y visible.
6	09-12-2014 9:47	P	¿Debe medir y desplegar el nivel de PPM en pantalla?
			No.
7	09-12-2014 9:49	P	¿Debe medir y desplegar el nivel de LEL en pantalla?
			No.
8	09-12-2014 12:07	P	¿que es el filamento?
			Corresponde al Sensor
9	09-12-2014 12:07	P	¿Con tiempo de duración del filamento se refieren a la duración del sensor?
			Si