

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas Lic 30-2014 Motobombas
1	09-12-2014 15:57	P	- En el punto decimo segundo de las bases tecnicas, en la signación de puntaje para la motorización no indica el puntaje asignado al motor de 2 tiempos. Tipo de motor (4 tiempos=5ptos. - 2 tiempos) Ver Aclaración.
2	09-12-2014 17:41	P	a que diferencia de altura de succion, diferencia entre el eje de la bomba y la superficie del agua se medira la bomba? Todo eso a Nivel del Mar 3 metros de succión negativa.
3	09-12-2014 17:42	P	Que pasa si la bomba es mejor a lo solicitado y entrega mas de 1000 LPM a 1,7 bar de presion? La dejaran fuera por ser mejor? de mas capacidad? Ver Aclaración.
4	09-12-2014 17:44	P	como funciona o como se debe cumplir con el Inhibidor de partida por bajo nivel de aceite? Cada oferente debe indicar el sistema o tecnología para cumplir con este requerimiento.
5	09-12-2014 17:45	P	cuando se hace la revision de pre entrega? al momento de la entrega de las 30 unidades a la JNB o cuando la Junta entrega cada unidad al cuerpo de Bomberos? Cuando se entregan las 30 unidades.
6	09-12-2014 17:52	P	Se dara mas puntaje a la bomba de Bronce y como se considerara el tema en relacion a la evaluacion del peso final del equipo? Bomba de bronce es mejor, pero la bomba termina siendo muy pesada y mal evaluada por el peso No se dará mayor puntaje y existe un peso máximo para evaluación.
7	09-12-2014 17:53	P	las entradas y salidas de la bomba son union Storz B, se debe incluir las tapas? Si.
8	09-12-2014 17:55	P	La tabla de puntaje esta mal redactada, es posible que la corrijan? pide medir presion a una presion determinada Ver Aclaración.
9	09-12-2014 17:55	P	No se indica cuantos puntos se da a garantia por 3 años o mas Ver Aclaración.
10	09-12-2014 17:56	P	cuando se estima adjudicacion para esta licitacion? para calculo de precio final y plazo de entrega No existe fecha estimada.
11	09-12-2014 17:57	P	podra la JNB solicitar mas cantidad respetando el precio? No.
12	09-12-2014 17:57	P	se podra participar al momento de la evaluacion y pruebas? Será facultativo de la respectiva comisión técnica.
13	09-12-2014 17:58	P	Se solicita como requisito basico, siendo muy importante, que la bomba incorpore bomba de cebado? es sumamente importante esto para labores de bomberos Será materia de la oferta.