

| # | Fecha | Tipo | Foro Preguntas y Respuestas Licitación 4/2014 Motobombas |
|---|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 07-05-2014 20:35 | P | a que altura se medira la succion de la motobomba? |
| | | R | Altura Geodésica 0 mts. |
| 2 | 07-05-2014 20:35 | P | Cuantas Salidas con union Storz Din B debe poseer la Bomba? |
| | | R | Una salida |
| 3 | 07-05-2014 20:36 | P | que es el filtro con valvula de Pie? |
| | | R | El filtro debe evitar el ingreso de elementos extraños hacia la bomba y la válvula de pie es una válvula de retención para evitar la perdida de la columna de agua |
| 4 | 07-05-2014 20:37 | P | el sistema de carga de baterias debe estar incluido o debe ser ofertado solo el plug para recargar? SI debe estar incluido se entiende que debe ser cargador a 220V? |
| | | R | El sistema de carga de baterias debe estar incorporado en la motorización de la motobomba. |
| 5 | 07-05-2014 20:40 | P | debe poseer la Motobomba Bomba de Succion? es muy importante este elemento para las labores de bomberos |
| | | R | Será materia de la oferta |
| 6 | 08-05-2014 8:56 | P | Solicitamos que se aumente el plazo para la entrega de las ofertas en 20 días hábiles adicionales para presentar las ofertas por cuanto no hay tiempo suficiente para obtener la muestra del producto y que este incorpore los ajustes que sean necesarios como resultado de las respuestas a las consultas. |
| | | R | Ver Aclaración |
| 7 | 08-05-2014 9:46 | P | Solicitamos que el punto 13 de iluminación del panel de operación sea obligatorio con el objeto que en zonas rurales y aisladas, el operador pueda visualizar la unidad de manera segura en operaciones nocturnas. Dicho requisito era obligatorio en la licitación anterior y es fundamental. |
| | | R | Será materia de la oferta |