



INFORME COMISIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN N° 36/2015 CONTRATO MARCO GEMELOS Y TRIFULCAS PARA BOMBEROS.

ANTECEDENTES GENERALES:

I. ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 36/2015 contrato marco gemelos y trifulcas para bomberos.
- b) Respuestas a Consultas evacuadas por “Bomberos de Chile”.


II. CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:

- Cristian González Zaballa, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.
- Marcelo Quijada Pino, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Santiago.
- Eduardo Barrios Cabrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Santiago.

También participo de la comisión don Alberto Sepúlveda Neira, Encargado Técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como Secretario de esta comisión, con derecho a voz pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 24 de octubre de 2015 a las 10:00 horas para tomar conocimiento del Informe de Revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia.



III. PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA "EVALUACIÓN TÉCNICA" DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA LICITACION.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:

1. Conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de licitación pública N° **36/2015** contrato marco gemelos y trifulcas para bomberos, en dos ITEMS con fecha 22 de septiembre 2015, en el que se recibieron ofertas de las empresas **Eurocomercial Ltda y La Bomba SPA.**
2. Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 36/2015 de fecha 22 de septiembre 2015, en el que se informa que las empresas cumplen con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula Novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
3. Determinación que las propuestas ofertadas se ajustan a las bases de esta licitación.

IV. AJUSTES DE LAS OFERTAS A LAS BASES TÉCNICAS.

Eurocomercial Ltda


Se presenta con el siguiente material, marca POK con dos Item:

Item 1 Gemelo:

- Entrada 70 mm y dos salidas de 50mm.
- Fabricado en aluminio.
- Color rojo.

Item 2 Trifulca:

- Entrada de 70mm, dos salidas de 50 mm y una salida de 70 mm.
- Fabricado en aluminio.



- Color rojo.

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado solicitar aclaración, la cual fue satisfactoriamente respondida, por lo cual el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje.

La Bomba SPA

Se presenta con el siguiente material, marca KINDSWATER con dos Item:

Item 1 Gemelo:

- Entrada 70 mm y dos salidas de 50mm.
- Fabricado en aluminio.
- Color rojo.


Item 2 Trifulca:

- Entrada de 70mm, dos salidas de 50 mm y una salida de 70 mm.
- Fabricado en aluminio.
- Color rojo.


Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado solicitar aclaración, la cual fue satisfactoriamente respondida, por lo cual el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje.

V. ASIGNACION DE PUNTAJES


Tabla de Puntaje	
Erurocomercial Ltda	
Gemelo entrada 70 mm y dos salidas de 50mm.	49.77 Puntos ✓
Trifulca entrada de 70mm, dos salidas de 50 mm y una salida de 70 mm.	50 Puntos ✓
La Bomba SPA	
Gemelo entrada 70 mm y dos salidas de 50mm.	30 Puntos ✓
Trifulca entrada de 70mm, dos salidas de 50 mm y una salida de 70 mm.	29.33 Puntos ✓




Es todo cuanto podemos informar.




Cristian González Zaballa
Miembro de la Comisión



Marcelo Quijada Pino
Miembro de la Comisión



Eduardo Barrios Cabrera
Miembro de la Comisión



Alberto Sepúlveda Neira
Encargado Técnico

J.N.C.B.
Alberto Sepúlveda Neira
Encargado Técnico

Santiago octubre 26 de 2015.

c.c. Carpeta Licitación.
Depto. Técnico






TABLA DE PUNTAJE		
ITEM 1 Gemelo		
EXIGENCIAS LICITACION	CONDICION	PUNTOS
Ensayo, probar los equipos en el centro de entrenamiento del Campus Central a 16 bares	SI CUMPLE	15
Peso	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	10
Manilla de transporte	SI CUMPLE	10
Sello de goma de remplazo para entrada y las dos salidas	SI CUMPLE	10
Garantía 3 años= 2 puntos, más de 3 años= 5 puntos (oferta en años completos)	SEGÚN TABLA	5
TOTAL		50

TABLA DE PUNTAJE		
ITEM 2 Trifurca		
EXIGENCIAS LICITACION	CONDICION	PUNTOS
Ensayo, probar los equipos en el centro de entrenamiento del Campus Central a 16 bares	SI CUMPLE	15
Peso	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	10
Manilla de transporte	SI CUMPLE	10
Sellos de goma de remplazo, para entrada y las tres salidas	SI CUMPLE	10
Garantía 3 años= 2 puntos, más de 3 años= 5 puntos (oferta en años completos)	SEGÚN TABLA	5
TOTAL		50

Erurocomercial Ltda	
DATOS	PUNTOS
Si cumple	15 ✓
3,12 kg	9,77 ✓
Si cumple	10 ✓
Si cumple	10 ✓
5 años	5 ✓
TOTAL	49,77

La Bomba SPA	
DATOS	PUNTOS
Si cumple	15 ✓
3,050 Kg	10 ✓
No cumple	0 ✓
No cumple	0 ✓
4 años	5 ✓
TOTAL	30

Erurocomercial Ltda	
DATOS	PUNTOS
Si cumple	15 ✓
5,34 kg	10 ✓
Si cumple	10 ✓
Si cumple	10 ✓
5 años	5 ✓
TOTAL	50

La Bomba SPA	
DATOS	PUNTOS
Si cumple	15 ✓
5,720 kg	9,33 ✓
No cumple	0 ✓
No cumple	0 ✓
4 años	5 ✓
TOTAL	29,33

