



## INFORME COMISIÓN TÉCNICA DE LICITACIÓN N° 38/2015 CONTRATO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE PITÓN MONITOR PARA BOMBEROS.

### ANTECEDENTES GENERALES:

#### I. ANTECEDENTES DE LICITACIÓN.

- a) Bases Administrativas y Bases Técnicas de licitación pública N° 38/2015 contrato marco para el suministro de pitón monitor para bomberos.
- b) Respuestas a Consultas evacuadas por "Bomberos de Chile".

#### II. CONSTITUCIÓN Y REUNIONES DE TRABAJO.

La comisión estuvo compuesta por los siguientes miembros:


- Cristian González Zaballa, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.
- Marcelo Quijada Pino, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Santiago.
- Eduardo Barrios Cabrera, Voluntario Cuerpo de Bomberos de Santiago.

También participo de la comisión don Alberto Sepúlveda Neira, Encargado Técnico de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos quién actuó además como Secretario de esta comisión, con derecho a voz pero sin derecho a voto.

La Comisión Técnica se constituyó con fecha 21 de octubre de 2015 a las 10:00 horas para tomar conocimiento del Informe de Revisión de antecedentes presentados en la licitación y acordar los parámetros de evaluación, además de verificar el ajuste a las bases técnicas, esta sesión se llevó a cabo en dependencias de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en Pedro Bannen 0138, Providencia.

#### III. PROCEDIMIENTO ADOPTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA "EVALUACIÓN TÉCNICA" DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN ESTA LICITACION.

La Comisión Técnica, para efectuar la evaluación de la presente licitación, procedió de la siguiente forma:



1. Conocimiento del acta de apertura y recepción de ofertas de licitación pública N° 38/2015 contrato marco de suministro de pitón monitor para bomberos, fecha 30 de septiembre 2015, en el que se recibió una oferta correspondiente a la empresa FEREXPO S.A.
2. Conocimiento del informe de revisión de antecedentes administrativos, presentados en la licitación N° 38/2015 de fecha 06 de octubre 2015, en el que se informa que la empresa cumple con lo exigido en las bases administrativas, por lo que se recomendó someter al proceso de evaluación técnica contemplada en la cláusula Novena de las Bases Administrativas de dicha licitación.
3. Determinación que la propuesta ofertada se ajusta a las bases de esta licitación.

#### IV. AJUSTES DE LAS OFERTAS A LAS BASES TÉCNICAS.

##### FEREXPO S.A.


Se presenta con el siguiente material, pitón monitor marca **AKRON BRASS** modelo **MERCURY MASTER 1000 3446 DUAL INLET**:

Con las siguientes características:


- Pitón monitor portable.
- Desalajo chorro compacto, media neblina y neblina (boquilla 1)
- Desalajo chorro solido en distintos caudales (boquilla 2)
- Boquilla fácilmente intercambiable.
- Galonaje manual desde 300 gpm hasta 1000 gpm.
- Cumple con el estándar NFPA 1965 para pitones monitores

Efectuada la revisión, la Comisión ha determinado que el producto evaluado cumple con lo solicitado en las Bases Técnicas y se ajustan a las características técnicas mínimas requeridas para Bomberos de Chile, por lo cual es seleccionado para la asignación de puntaje.

<b>Tabla de Puntaje</b>	
<b>Ferexpo s.a.</b>	
<b>Pitón Monitor AKRON BRASS modelo MERCURY MASTER 1000 3446 DUAL INLET</b>	<b>40 Puntos</b>




Es todo cuanto podemos informar.




---

**Cristian González Zaballa**  
Miembro de la Comisión



---

**Marcelo Quijada Pino**  
Miembro de la Comisión



---

**Eduardo Barrios Cabrera**  
Miembro de la Comisión



---

**Alberto Sepúlveda Neira**  
Encargado Técnico

J.N.C.B.  
Alberto Sepúlveda Neira  
Encargado Técnico

Santiago 26 de octubre de 2015

c.c. Carpeta Licitación.  
Depto. Técnico





**BASES TÉCNICAS LICITACIÓN PÚBLICA 38/2015  
PARA CONTRATO MARCO DE PITONES PARA BOMBEROS**

**Pitón Monitor Portátil**

EXIGENCIAS LICITACIÓN		CONDICIÓN	PUNTAJE
Desalojo Máximo LPM		DIRECTAMENTE PROPORCIONAL	10
Válvula de corte	Pitón con válvula de corte	SI CUMPLE	10
Peso	Pitón completo con unión storz	INVERSAMENTE PROPORCIONAL	8
Indicaciones en español	Instrucciones e indicaciones en el pitón en español	SI CUMPLE	8
Alta visibilidad	Instrucciones e indicaciones en etiquetas de alta visibilidad	SI CUMPLE	5
Boquillas fácilmente intercambiables		SI CUMPLE	4
<b>TOTAL</b>			<b>45</b>

FEREXPO		
AKRON BRASS		
DATO	PUNTAJE	
3800LPM	10	
NO CUMPLE	0	
10,8 Kg	8	
SI CUMPLE	8	
SI CUMPLE	5	
SI CUMPLE	4	
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>

**Servicio Técnico y Garantía**

EXIGENCIAS LICITACIÓN		CONDICIÓN	PUNTAJE
Infraestructura instalada (según lo indicado en definiciones)		SI CUMPLE	2
<b>Garantía</b>			
Más de dos años (oferta en años completos)		SI CUMPLE	3
<b>TOTAL</b>			<b>5</b>

DATO	PUNTAJE	
SI CUMPLE	2	
5 años	3	
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>