

ARQUITECTURA

En las ET y planos, la cubierta especificada es el panel A2 de zincalum en 0.5 mm, sin embargo en la lámina DT-08 aparece como cubierta el panel metálico aislado KOVER L-804, le solicito

B1 clarificar.

R **Toda la cubierta es A2, considerar lo descrito en EETT**