



**RESPUESTAS A CONSULTAS EFECTUADAS POR  
PROPONENTES DEL PROCESO DE LICITACION 15/2009  
PARA LA ADQUISICION DE MANGUERAS PARA EL  
COMBATE DE INCEDIOS**

**1.- PREGUNTA:**

Acerca de las mangueras de 38 mm con uniones storz de 2" y cola de 1 ½" . :  
¿La unión es de 1 ½" con cola de 1 ½"?

**RESPUESTA:**

Debe remitirse a las bases técnicas

**2.- PREGUNTA:**

La muestra de la manguera tipo forestal:  
¿Necesita tener acoples? Si es afirmativo, favor indicar el tipo y medida de acoples.

**RESPUESTA:**

No, de acuerdo a lo expresado en las bases técnicas corresponde a ítem 3 "sin unión".

**3.- PREGUNTA:**

Para la manguera forestal:  
¿Es obligatorio que sea de color blanco o podría ser de otro color? Favor especificar.

**RESPUESTA:**

No, en bases técnicas se solicita color blanco.

**4.- PREGUNTA:**

Certificados:  
¿Es obligatorio que los certificados requeridos en el punto 5.a. sean legalizados?

**RESPUESTA:**

Si, puede también ser una copia actualizada y legalizada.

**5.- PREGUNTA:**

Las fábricas americanas trabajan en pulgadas y no en milímetros, por lo tanto las certificaciones están aprobadas para las medidas estándar en pulgadas, esto genera una variación de + 1 mm al hacer la conversión (esto no genera ningún problema en la performance de la manguera):

¿Es aceptable esta pequeña variación en los diámetros requeridos?

**RESPUESTA:**

Se aceptará una tolerancia de hasta un 5% en los parámetros requeridos para cada tipo de manguera

**6.- PREGUNTA:**

Respecto de las bases administrativas de la licitación 15/2009, si un oferente desea presentar mas de un tipo de manguera en la licitación por cada ítem, ¿Puede entregar solo una boleta de garantía de 3 millones, de seriedad de la oferta, por el total de tipos de mangueras ofertadas por cada ítem?

**RESPUESTA:**

Si, se debe presentar una sola boleta por el total de tipos de mangueras ofertadas por cada ítem.

Santiago, 22 de Septiembre de 2009