



**RESPUESTAS A CONSULTAS EFECTUADAS POR
PROPONENTES DEL PROCESO DE LICITACION 16/2009
PARA LA ADQUISICION DE UNIONES PARA MANGUERAS**

1.- PREGUNTA:

En relación con la licitación de uniones para mangueras, les solicitamos aclarar lo siguiente:

En las uniones de 2" (50) el diámetro del clamp indicado en bases técnicas es de 50.8 mm. (Igual al diámetro de la cola) ¿No debería ser de 66 mm.?

RESPUESTA:

Medido de muela a muela, el clamp debe ser de 66 mm

2.- PREGUNTA:

La presión de trabajo de 235 psi. ¿Es la presión de trabajo máxima o la normal?

RESPUESTA:

Es la presión de trabajo.

Santiago, 22 de Septiembre de 2009.