

**RESPUESTAS**

**BASES ADMINISTRATIVAS**

A1 SI LLEGASE A FALTAR MATERIAL ARIDO PARA CAMINOS, ES POSIBLE REALIZAR UNA EXCAVACION EN ALGUN PUNTO DEL TERRENO PARA OBTENER EL MATERIAL FALTANTE?

R SI, EL MATERIAL SE PUEDE EXTRAER DEL TERRENO

A2 ES NECESARIO REALIZAR ALGUN MUESTREO AL MATERIAL DE RELLENO A UTILIZAR?

R NO SE EXIGE , PERO DEBE SER DE CALIDAD ADECUADA EXIGIDA SEGÚN BASES

A3 ES POSIBLE CONSIDERAR UN MONTO INFERIOR A LA SERIEDAD DE LA OFERTA?

R NO HAY MONTO DEFINIDO, ES A PROPUESTA

A4 HAY ALGUN PLAZO MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA?

R ES A PROPONER POR EL OFERENTE

A5 SE DEBE CONSIDERAR OFICINA U OTRO PARA LA ITO?

R DEBE CONSIDERARSE DENTRO DE LA INSTALACION DE FAENAS

A6 Existe permiso para uso de faja fiscal, si el empréstito esta en la faja fiscal se puede sacar material de ahí?

R LOS TRABAJOS SON AL INTERIOR DEL TERRENO , NO SE INTERVIENE AREA PUBLICA

A7 Los permisos Municipales de obras están vigentes?

R NO EXISTEN PERMISOS ASOCIADOS YA QUE ES UN TRABAJO INTERIOR , NO AFECTA AREAS PUBLICAS , PERMISO DEL PROYECTO MASTERPLAN FUTURO ESTA EN PROCESO EN LA DIRECCION DE OBRAS , DIA ESTA APROBADO

**ARQUITECTURA**

A8 Se solicita Topografía de terreno y achurar vías a construir y cuales se mantienen existentes

R Se adjunta plano de topografia

A9 Cual es el desnivel de aguas lluvias a que sector.?

R No considera solucion de aguas lluvias ya que solo son caminos preliminares .El proyecto de aguas lluvias pertenece al proyecto de pavimentacion de etapas futuras

**CALCULO**

A10 Cual sera las cotas de nivel en los sectores que solo se intervendrán con el roce y despeje?

R esta licitacion solo contempla caminos preliminares y zonas donde iran edificios solo contempla despeje o limpieza , estas mantendran nivel aproximado de caminos anexos.

A11 Desde la cuota de amarre ¿cual sera la cota de nivel de caminos? ¿cual sera la cota de nivel de las zonas de los mód

R Se adjunta plano de pavimentacion futura como referencial de niveles de caminos definitivos , esta licitacion solo contempla caminos preliminares

A12 Existen cotas de Ingeniería cruzadas con Arquitectura para caminos interiores y definiciones de pisos terminados,? así poder calcular rellenos y compactados.

R Se adjunta plano de pavimentacion futura como referencial de niveles de caminos definitivos , esta licitacion solo contempla caminos preliminares

A13 El roce y despeje de arbustos el acopio sera dentro del recinto?

R Si

A14 La tierra de origen vegetal se acopiara dentro del recinto o se ocupara para relleno en los sectores para nivelacion ?

R Si efectivamente lo que sirva de relleno puede utilizarse y el resto se acopia en otros areas del terreno